



Direction Generale
de l'Architecture et
des Bâtimens Communaux
Direction des Etudes
et Grands Projets
1, Bd de Louvain 13008 Marseille
TEL 04/91/55/18/28 FAX 04/91/55/20/43

NIVEAU-R+3
PLAN-CFO/CFA



Centre de travaux de Marseille :
N° 1, Avenue de l'Europe - ZI Les Estroubians
Tél : 04.42.10.71.10 / Fax : 04.42.10.72.22
Email: be.marseille@javel.fr

ARCHITECTE: SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE
TRIUMVIRAT
S.Fournier L.Guiramond P.Laveze
265 AVENUE DE MAZARGUES 13008 MARSEILLE
TEL 04/91/23/24/25 FAX 04/91/23/24/26

B.E.T. : BUREAU D'ETUDES
MEDIATEG
14, Rue Verdillon 13010 MARSEILLE
TEL 04/91/25/71/16 FAX 04/91/25/42/91

Bureau de contrôle : **SOCOTEC**
Chateau Sec II Le Provence
10, traverse de la Gaye
13010 MARSEILLE
TEL 04/91/17/01/00 FAX 04/91/75/65/85

N° PLAN CLIENT: -

ECHELLE : 1/50°

ENVOI DOCUMENT

DESTINATION		POUR		DATE D'EMISSION
CHANTIER		INFORMATION		
MAITRE D'OUVRAGE		OBSERVATION		
MAITRE D'OEUVRE		BON POUR EXECUTION		
BUREAU CONTROLE		CONFORME A EXECUTION		
BUREAU D'ETUDES		MODIFICATION		
				DOCUMENT CLIENT

















RETOUR DOCUMENT

CONFORME A EXECUTION		DATE :
VU SANS OBSERVATION		NOM :
VU AVEC OBSERVATION		VISA :








D	MISE_A_JOUR_D0E	07/03/02	CSC	FDU	C.CO
C	MISE_A_JOUR_SUIVANT_SOCOTEC	29/08/01	PPC	FDU	C.CO
B	MISE_A_JOUR	09/07/01	PPC	FDU	C.CO
A	MISE_A_JOUR_CFA	24/04/01	PPC	PGI	C.CO
O	ETABLISSEMENT-DU-PLAN	26/03/01	PPC	PGI	C.CO
Indice	Désignation	Date	Classifié	Vérifié	Approuvé

Ce document est la propriété de JAVEL S.A. Son contenu ne peut être divulgué sans autorisation préalable écrite de JAVEL S.A.

LEGENDE COURANT FORT

-  COFFRET DIVISIONNAIRE
 - - - - - LIAISON PRINCIPALE PAR CHEMIN DE CABLE
 PC 220V 16A 2P+T
 PC 220V 16A 2P+T ONDULE
 PLAFONNIER
 HUBLOT
 ECLAIRAGE DE SECURITE 60 LUMENS
 INTERRUPTEUR
 BOUTON POUSSOIR
 REGLETTE SANITAIRE
 FLUO 2X58W ETANCHE
 FLUO 2X36W ETANCHE
 FLUO 4X18W
 E
 PLAFONNIER 1X26W (EP08)
 EP09 HUBLOT D'ALERTE
 AU ARRÊT D'URGENCE NIVEAU 3
 HP HAUT PARLEUR

LEGENDE COURANTS FAIBLES

-  ALERTE
 TELEPHONE
 PRISE RJ45
 PRISE TV
 BOITIER BRIS DE VITRE ALARME INCENDIE
 SIRENE ALARME INCENDIE
 VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE

