

**Marchés publics de Maîtrise d'oeuvre
N° de consultation : 2019/50502/0017**

**Objet de la consultation : Travaux de modernisation et de
sécurisation au Musée d'Art Contemporain**

QUESTIONS / REPONSES

Question n° 3 :

Il est préconisé, dans l'étude géotechnique G2AVP, la réalisation de micropieux. Dans le CCTP, il est indiqué la réalisation de pieux forés diam. 500. Pouvons-nous répondre avec une variante en micropieux ?

Réponse à la question n° 3 :

Suite à une erreur de transmission de fichier et de version d'étude géotechnique (version AVP en lieu et place de version G2 PRO), la bonne version de l'étude G2 PRO à été déposée ce jour sur le serveur de la Ville de Marseille. Les entreprises doivent respecter, pour leur offre de base, cette nouvelle version d'étude G2 PRO qui préconise des pieux.

Les variantes ne sont pas autorisées dans la consultation.

Les entreprises devront donc chiffrer avec des pieux, comme le prévoit la nouvelle version d'étude G2 PRO.