

**Marchés publics de Maîtrise d'oeuvre
N° de consultation : 2019/50502/0017**

**Objet de la consultation : Travaux de modernisation et de
sécurisation au Musée d'Art Contemporain**

QUESTIONS / REPONSES

Question n° 10 :

Lot 5, article 05.2.1. et 05.2.1.1.4 : Peut-on prévoir une ossature sur appuis et fourrures (type Optima) ? Ou bien faut-il prévoir une ossature sur montant sans appui ?

Réponse à la question n° 10 :

Vous pouvez mettre en oeuvre une ossature de type OPTIMA avec appui intermédiaire, à partir du moment où ce dispositif est conforme au DTU 25 41 cloisons-contre cloisons et DTU 25 42 doublages.