

**Marchés publics de Maîtrise d'oeuvre
N° de consultation : 2019/50502/0017**

**Objet de la consultation : Travaux de modernisation et de
sécurisation au Musée d'Art Contemporain**

QUESTIONS / REPONSES

Question n° 11 :

Pour le Lot 5, article 05.2.1.1 et 05.2.1.1.4 plinthe en creux en profil aluminium laqué, sauf erreur de notre part les plinthes en creux n'existent ni en inox ni en finition laqué. Doit-on les prévoir en aluminium ?

Réponse à la question n° 11 :

Il faut se reporter à la question 4 (voir croquis annexé à la question 4)
Il s'agit d'un profil aluminium thermo-laqué blanc, qui peut être éventuellement composé d'un profil extrudé, ou de deux pièces assemblées en atelier, ou d'un profil plié, suivant croquis, l'ensemble étant ensuite thermo-laqué en usine, puis posé sur site.