

**Marchés publics de Maîtrise d'oeuvre
N° de consultation : 2019/50502/0017**

**Objet de la consultation : Travaux de modernisation et de
sécurisation au Musée d'Art Contemporain**

QUESTIONS / REPONSES

Question n° 1 :

Lot 9 – Ascenseur

Sur le CCTP (page 10) vous souhaitez un ascenseur 630kg avec une largeur de cabine de 1100mm mais un passage de 1300mm... il y a surement une erreur !
Pouvons-nous prévoir un passage standard de 900 mm ?

Réponse à la question n°1 :

Il s'agit d'une erreur dans le CCTP lot 9 - Ascenseur (page 10), concernant la largeur de la porte cabine ascenseur demandée à 1300 mm. Il faut faire une porte adaptée à la largeur de la cabine de 1100 mm et obligatoirement conforme aux règles accessibilité PMR. Donc une porte avec passage libre de 900 mm peut être acceptée.