



LEGENDE	
	GAINES D'EXTRACTION
	GAINES DE REJET
	ENTREE D'AIR
	BOUCHE D'EXTRACTION
	VOYANT DEFAULT DE FONCTIONNEMENT

GAINES AERAUQUE EN ACIER GALVANISE
CHEMINANT EN PARTIE HAUTE.

RACCORDS REALISES A L'AIDE DE PIECES
SPECIALES MANUFACTURES, JOINTS MASTIC
OBLIGATOIRE. BANDE ALU INTERDITES

RACCORDEMENT BOUCHES - COLLECTEUR
PAR CONDUIT RIGIDE OBLIGATOIRE

Maître d'ouvrage:

Architecte

i-LOT Architecture
Unité d'habitation Le Corbusier 4ème
Rue n°43
280 Bd Michélet - 13008 MARSEILLE
Tél : 09 52 46 02 04 Fax : 04 91 22 85 12

Maître d'oeuvre:

ACP Agence Conseil PACA
3476 Quartier le Vaisseau
RN8
13420 GEMENOS
societe.acp@orange.fr

Affaire: Ecole élémentaire
Saint Antoine Thollon

Création de sanitaires

Titre du plan:
Ventilation

Phase:	DCE	Echelle:	1/100	Format:	A3	N° du plan:	Ventil01
Indice	Date	Désignation					
0	03.2018	ORIGINE					
A	-	-					
B	-	-					
C	-	-					