

Consultation n° 2020_41603_0018 :

**Création d'une grande aire de jeux paysagée - Place Caire -
12ème arrondissement**

Question / réponse (1)

Dans le cadre de cette consultation, une question a été posée en cours de consultation.
Veuillez trouver ci-dessous la réponse apportée.

Question 1 :

Bonjour, Peut-on fournir des pergolas en mélèze lamellé-collé? Merci - bien cordialement

Réponse :

Conformément au CCTP Lot 1 (article 2.2.7 Bois) :

« Les éléments des pergolas sont en bois massif, pin douglas, traité autoclave, classe 4, finition rabotée et chanfreinée, certifié PEFC. »

Les réponses des candidats doivent correspondre aux caractéristiques décrites au CCTP sous peine d'irrégularité.