



FICHE D'INFORMATION AUX CANDIDATS

AVIS N° 2021_45002_0015

A Marseille, le 29 octobre 2021

Direction de la Mer

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Objet : Travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc

RÉPONSE SUITE A DES DEMANDES D'INFORMATION

Question 9, posée le 29 octobre 2021

Le CCTP Livre 2a §4.11.1 indique « Les largeurs des éléments d'appontement flottant seront de 2.50 m ». Les plans font apparaître une panne C plus large (environ 4m). Pouvez-vous nous confirmer que la panne C est identique aux autres pannes?

Réponse 9, transmise le 29 octobre 2021

La panne C est en effet plus large, car, compte tenu du nivellement du niveau du terre-plein, la passerelle d'accès avec pente PMR est plus longue et donc contrarie l'accès à des embarcations amarrées sur ce ponton. Il convient donc de prévoir une surlargeur pour permettre d'accéder à ces navires. Une optimisation pourra être envisagée par l'Entrepreneur, sous réserve de répondre aux exigences d'accessibilité PMR.
