


MARCEAU
GROUPE SCOLAIRE
MARSEILLE (13)

MAITRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage Ville de Marseille	Hôtel de Ville - Quai du Port 13 233 MARSEILLE CEDEX 20 tél: 04 91 55 18 13
BUREAU CONTROLE	QUALICONSULT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80
BUREAU C.S.P.S.	QUALICONSULT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80

MAITRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	13 rue Cancera 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 13 11 06 fax : 05 56 51 33 01 marceau@hessamfar-verons.fr
	Architecte associé Bajolle & Gianni architectes	75 boulevard Charles Livon 13 007 MARSEILLE tél : 04 91 52 41 13
	Économiste de la construction Fabrice BOUGON	14 rue Sthrau 75 013 PARIS tel : 01 44 06 00 65
	Bureau d'étude structure INGÉNIERIE 84	40 avenue de la 1ère DB 84 306 CAVAILLON CEDEX tel : 04 90 71 38 38
	Bureau d'étude fluides INEX	2 rue Rabelais 93 100 MONTREUIL tel : 01 49 88 81 53
	Bureau d'étude acoustique EMACOUSTIC	6 bis rue Claude Taffanel 33 800 BORDEAUX tel : 05 56 85 96 89
	Paysagiste TERRITOIRES	22 rue Mégevand 25 000 BESANÇON tel : 03 81 82 06 66
	Bureau d'étude VRD VIA INFRASTRUCTURE	81 rue Bourbon 33 300 BORDEAUX tel : 05 56 10 43 85

Tableau de renseignement des locaux

INDICE	DATE	MODIFICATIONS				ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
B	30-04-2021							
ECHELLE		N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT
		MAR	BOU			B		NOM 01



DCE

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Niveau R-1 - Rue Transversale																				
Local vidéo	Niveau R-1	G5	4,80 m²	3,70 m	3,56 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Local transformateur	Niveau R-1	G23	12,30 m²	3,70 m	3,56 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Sas Locaux Techniques GS	Niveau R-1	G0	12,60 m²	3,70 m	3,56 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Chaudière GS	Niveau R-1	G9	27,50 m²	3,70 m	3,56 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Local CTA	Niveau R-1	G6-1	53,10 m²	3,70 m	3,56 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Salle d'activités	Niveau R-1	I1	188,10 m²	3,28 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Ensemble menuisé
Chaudière Ludothèque	Niveau R-1	J2	3,50 m²	3,41 m	3,27 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Stockage Jeux	Niveau R-1	I2	10,30 m²	3,28 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
CTA Ludothèque	Niveau R-1	J1	12,30 m²	3,41 m	3,27 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Escalier D	Niveau R-1	Esc. D	18,00 m²	3,41 m	3,41 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Sas accès Ascenseur	Niveau R-1	-	5,35 m²	3,41 m	3,41 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	-	-	-
Sanitaires H Public	Niveau R-1	I3	13,70 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1fl	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (3u) Miroir
Sanitaires F Public	Niveau R-1	I3	13,80 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1fl	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (3u) Miroir
Local Ménage	Niveau R-1	I8	3,30 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1fl	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Étagères toute hauteur
Circulation	Niveau R-1	-	13,98 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	-
Sanitaires F Personnel	Niveau R-1	I7	4,48 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1fl	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1u) Miroir
Sanitaires H Personnel	Niveau R-1	I7	4,64 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1fl	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1u) Miroir
Stockage Jeux	Niveau R-1	I2	19,50 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Tisanerie / Salle réunion	Niveau R-1	I5 - I6	35,80 m²	3,41 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Meuble kitchenette
Local VDI	Niveau R-1	J3	2,30 m²	3,36 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Salle de réparation des jeux	Niveau R-1	I7	13,00 m²	3,36 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 2,00 ml avec serrure à clé (1u)
Bureau animateur	Niveau R-1	I4	11,50 m²	3,28 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	-
Bureau Resp.	Niveau R-1	I4	11,50 m²	3,28 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	-
Local vélos	Niveau R-1	G7	19,00 m²	2,27 m	2,27 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Ratelier vélos (9 unités)
Local conteneurs	Niveau R-1	G8	7,50 m²	2,27 m	2,27 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P4 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P4 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Consignes de tri Siphon de sol inox

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Rampe Accès Entrée de Service	Niveau R-1	-	27,00 m²	2,27 m	2,27 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0		
Local AEP	Niveau R-1	G12	13,00 m²	2,25 m	2,25 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	-
Local ECS Cuisine	Niveau R-1	-	6,80 m²	2,60 m	2,60 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Local technique CTA	Niveau R-1	G6	119,00 m²	2,60 m	2,50 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Entrée de Service - Ascenseur	Niveau R-1	G12-3	5,30 m²	2,60 m	2,60 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Entrée de Service - Escalier E	Niveau R-1	G12-2	17,50 m²	2,60 m	2,60 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Escalier béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance

Niveau RDC

Sas d'accès logement	Niveau RDC	A1-2	4,80 m²	3,78 m	3,00 m	Sol coulé béton teinte claire	Dalle béton	-	Classement P/C 1.1.3.3.3.3.3.3.3	Suivant finition	Classement P/M 2.3.2.3	-	-	Coulage en 1 seule passe	-	-	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle / Habillage des sous faces en plaques de plâtre hautement hydrofuge avec finition par enduit à la chaux	A2-s1, d0 / A1	-	-
Parvis extérieur couvert	Niveau RDC	A1-1	100,00 m²	3,74 m	3,00 m	Sol coulé béton teinte claire	Dalle béton	-	Classement P/C 1.1.3.3.3.3.3.3.3	Suivant finition	Classement P/M 2.3.2.3	-	-	Coulage en 1 seule passe	-	-	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle / Habillage des sous faces en plaques de plâtre hautement hydrofuge avec finition par enduit à la chaux	A2-s1, d0 / A1	-	-
Sas (salle polyvalente)	Niveau RDC	A1-3	11,00 m²	3,74 m	3,00 m	Sol coulé béton teinte claire	Dalle béton	-	Classement P/C 1.1.3.3.3.3.3.3.3	Suivant finition	Classement P/M 2.3.2.3	-	-	Coulage en 1 seule passe	-	-	Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté	A2-s1,d0	1,00 (A)	-
Salle polyvalente	Niveau RDC	B11	117,20 m²	3,70 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Equipement videoprojection (platine support) Ecran escamotable motorisé
Rangements salle polyvalente	Niveau RDC	B12	12,50 m²	3,65 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	Etagères toute hauteur
Sanitaires adultes	Niveau RDC	E7-1	8,70 m²	3,65 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1u) Miroir
Salle d'accueil de la maternelle	Niveau RDC	115,00 m²	3,70 m	3,00 m	3,10 m	Sol coulé béton teinte claire	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	Classement P/C 1.1.3.3.3.3.3.3.3	Suivant finition	Classement P/M 2.3.2.3	-	Chape : 19 dB	Coulage en 1 seule passe	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté	A2-s1,d0	1,00 (A)	Traitement acoustique spécifique
Salle de classe Très Petite Section	Niveau RDC	60,00 m²	3,70 m	3,00 m	3,10 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 3,2 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évièrs adulte (1u) Assises/Caissons menuisés (1u) 1 x Patères (31u)
Salle de propreté / Change	Niveau RDC	14,20 m²	3,65 m	2,50 m	2,85 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Séparatifs sanitaires Meuble de change et évier adulte Siphon de sol carrelé
Circulation	Niveau RDC	-	54,00 m²	3,65 m	3,00m /2,70m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	Assises/Caissons menuisés (2u) 2 x Patères (31u)
Buanderie	Niveau RDC	C23	7,90 m²	3,65 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses hydrofuges + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Placard 2,10m ht 2,6 ml avec serrure à clé (1u)
Salle de repos	Niveau RDC	C24	28,60 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	-
Salle de classe Petite Section	Niveau RDC	C11-1	59,20 m²	3,70 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évièrs adulte (1u)
Salle de propreté	Niveau RDC	C16-2	17,00 m²	3,65 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Séparatifs sanitaires Siphon de sol carrelé
Salle de repos	Niveau RDC	C15-1	30,20 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	-
Salle de classe Petite Section	Niveau RDC	C11-2	60,80 m²	3,70 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évièrs adulte (1u)
Circulation	Niveau RDC	-	38,00 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	Assises/Caissons menuisés (1u) 1 x Patères (31u)
Salle de repos	Niveau RDC	C15-2	47,70 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10mht 3,2 ml avec serrure à clé (1u)
Issue de secours / Cage d'escalier C	Niveau RDC	-	51,00 m²	Ext	Ext	Peinture de sol époxy bi-composant	Escalier béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Extérieur	Extérieur	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Salles de classe Moyenne Section	Niveau RDC	C11-3	62,70 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10mht 2,5 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Assises/Caissons menuisés (1u) 1 x Patères (31u)
Rangement matériels pédagogique	Niveau RDC	C14	14,00 m²	3,70 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	Etagères toute hauteur
Circulation	Niveau RDC	-	46,00 m²	3,57 m	3,00m /2,70m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	Assises/Caissons menuisés (4u) 4 x Patères (31u)
Salles de classe Moyenne Section	Niveau RDC	C11-4	59,40 m²	3,57 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 3,5 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évier adulte (1u)
Salle de propreté	Niveau RDC	C16-4	16,00 m²	3,57 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Séparatifs sanitaires Siphon de sol carrelé
Salles de classe Grande Section	Niveau RDC	C11-5	56,90 m²	3,57 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 3,7 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évier adulte (1u)
Vestiaires personnel	Niveau RDC	E6	19,60 m²	3,57 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Banc de vestiaire hors marché Rangée de patères (10 u) Casiers vestiaires hors marché
Sanitaire douche (vestiaire)	Niveau RDC	E6	4,30 m²	3,57 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Miroir Siphon de sol carrelé
Sanitaires	Niveau RDC	E7	5,20 m²	3,57 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol carrelé
Tisannerie personnel	Niveau RDC	E5	30,00 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A / Revêtement mural en grès cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m au dessus plan de travail	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Meuble kitchenette Rangée de patères (10 u)
Salles de classe Grende Section	Niveau RDC	C11-7	59,20 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 3,7 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évier adulte (1u)
Salles de classe Grende Section	Niveau RDC	C11-6	62,00 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,5 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évier adulte (1u)
Local Ménage	Niveau RDC	G4-1	6,70 m²	3,70 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Etagères toute hauteur
Atelier arts plastiques et éveil musical	Niveau RDC	B22	40,10 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) Meuble évier enfant (1u) Meubles évier adulte (1u)
Salle de propreté cour de récréation (extérieurs)	Niveau RDC	C16	22,10 m²	3,70 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Cloisonnement mi hauteur 1 cabine fermée Siphon de sol à carrelier
Salle de motricité 1 et confinement	Niveau RDC	C13	90,10 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard perforé toute hauteur 1m de profondeur 7,5ml sans seul 1 meuble évier enfant 1 meuble évier adulte
Salle des maîtres mutualisée	Niveau RDC	E3-1	32,50 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A / Revêtement mural en grès cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m au dessus plan de travail	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 3,0 ml avec serrure à clé (1u) Meuble kitchenette
Bureau de direction maternelle	Niveau RDC	E1	15,60 m²	3,65 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 1,5 ml avec serrure à clé (1u)
Salle d'accueil de l'élémentaire et de l'ACM	Niveau RDC	108,00 m²	3,57 m	3,00 m	3,10 m	Sol coulé béton teinte claire	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB		Classement P/C 1.1.3.3.3.3.3.3.3	Suivant finition	Classement P/M 2.3.2.3	-	Chape : 19 dB	Coulage en 1 seule passe	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté	A2-s1,d0	1,00 (A)	Traitement acoustique spécifique
Cabinet médical	Niveau RDC	15,10 m²	3,57 m	3,00 m	3,10 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	-
Loge technique	Niveau RDC	5,70 m²	3,65 m	2,50 m	3,10 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1, d0	-	-
Local VDI	Niveau RDC	6,20 m²	3,57 m	3,70 m	3,10 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	-
Sanitaire Adultes (extérieurs)	Niveau RDC	4,00 m²	3,65 m	2,50 m	3,10 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol à carrelier
Sanitaire Adultes (extérieurs)	Niveau RDC	4,00 m²	3,65 m	2,50 m	3,10 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol à carrelier
Réfectoire 2-Sans	Niveau RDC	150,60 m²	3,65 m	3,00 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 3,8 ml avec serrure à clé (1u)
Laverie	Niveau RDC	G17	33,50 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	Siphon de sol inox
Déchets	Niveau RDC	G19	6,50 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	Siphon de sol inox

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Office	Niveau RDC	G16	35,80 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	Siphon de sol inox
Armoires Froides	Niveau RDC	G15	22,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	Siphon de sol inox
Entrée de Service - Palier	Niveau RDC	G12-1	5,90 m²	4,09 m	4,09 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses hydrofuges + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	-	-
Bureau	Niveau RDC	G13	9,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	Placard toute hauteur 2,5 ml avec serrure à clé (1u) Guichet inscription
Stockage denrées	Niveau RDC	G14-1	6,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable hygiène lavables	A1	≥ 0,75	-
Vestiaires H	Niveau RDC	G20	11,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Siphon de sol inox Casiers hors marché
Vestiaires F	Niveau RDC	G20	10,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Siphon de sol inox Casiers hors marché
Stockage entretien	Niveau RDC	G14-2	5,60 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Etagères toute hauteur
Réfectoire 6-10ans	Niveau RDC	B42	142,80 m²	4,04 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 3,1 ml avec serrure à clé (1u)
Zone self	Niveau RDC	G18	22,00 m²	4,04 m	3,00 m	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant U4P4S - 20 x 20 cm agréé CNAMTS	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R11	U4 P4S E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée ou pose scellée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Siphon de sol inox
Atelier cuisine	Niveau RDC	B23	40,20 m²	4,09 m	3,00 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Meuble kitchenette Siphon de sol
Sanitaires de propreté F 6-10 ans	Niveau RDC	B52	10,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol carrelé
Sanitaires de propreté G 6-10 ans	Niveau RDC	B52	10,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol carrelé
Sanitaires de propreté 2-5 ans	Niveau RDC	B51	11,00 m²	4,09 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Miroir Siphon de sol carrelé
Sas accès poubelles	Niveau RDC	G26	10,00 m²	4,09 m	4,09 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	-
Local poubelles	Niveau RDC	G2	9,00 m²	2,50 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P4 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P4 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	Plinthes à gorges en grès cérame	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Consignes de tri Siphon de sol inox
Local TJ + TGBT	Niveau RDC	G11	8,80 m²	4,09 m	4,09 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	-
Cage d'escalier A	Niveau RDC	Esc. A	30,00 m²	4,30 m	4,30 m	Revêtement de sol linoléum en lès - Option Habillage bois des marches et contremarches	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Local espaces verts	Niveau RDC	C33	11,50 m²	3,70 m	3,70 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	-
Rangements matériels extérieurs	Niveau RDC	C34	14,30 m²	3,70 m	3,70 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	-
Sas Accès Ascenseur	Niveau RDC	-	4,00 m²	3,70 m	3,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Cage d'escalier D	Niveau RDC	Esc. D	cis au R-1	3,61 m	3,61 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance

Niveau R+1

Cage d'escalier A	Niveau R+1	-	30,00 m²	3,20 m	2,80 m	Revêtement de sol linoléum en lès - Option Habillage bois des marches et contremarches	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Hall cour élémentaires	Niveau R+1	-	29,70 m²	3,20 m	2,90 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté	A2-s1,d0	1,00 (A)	-
Local entretien espaces verts	Niveau R+1	D24	5,20 m²	3,20 m	3,20 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-
Rangements matériels ext.	Niveau R+1	D25	12,00 m²	3,20 m	3,20 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Dalle béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec parement en laine de bois minéralisées	A2-s1, d0	-	-

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Salle des maîtres mutualisée	Niveau R+1	E3-2	36,70 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10 m ht 2,6 ml avec serrure à clé (1u) Meuble kitchenette
Circulation	Niveau R+1	-	50,00 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	-
Rangement classe mobile	Niveau R+1	E8	8,00 m²	3,29 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	
Sanitaires filles (extérieurs)	Niveau R+1	D16	36,50 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (11 u) Miroir Siphon de sol à carreler
Cage d'escalier B	Niveau R+1	-	17,00 m²	3,50 m	3,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Local Ménage	Niveau R+1	G4-2	7,30 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Etagères toute hauteur
Sanitaires garçons (extérieurs)	Niveau R+1	D16	32,30 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U4P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U4 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (9 u) Miroir Siphon de sol à carreler
Circulation IS cour	Niveau R+1	-	16,00 m²	3,29 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	-
Salle de motricité 2	Niveau R+1	B13	96,30 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard perforé toute hauteur 1m de profondeur 4,9 ml sans seul
Sanitaire	Niveau R+1	F3	4,60 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir Siphon de sol carrelé
Vestiaires	Niveau R+1	F2	9,80 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Banc de vestiaire hors marché Casiers vestiaires hors marché
Tisanerie	Niveau R+1	F1	16,10 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A / Revêtement mural en grès cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m au dessus plan de travail	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Meuble kitchenette Rangée de patères (10 u)
Bureau Directeur	Niveau R+1	F5-1	12,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,5 ml avec serrure à clé (1u)
Bureau Directeur	Niveau R+1	F5-2	12,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,5 ml avec serrure à clé (1u)
Local stockage	Niveau R+1	F4	13,60 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	Etagère toute hauteur
Salle de réunions reprographie	Niveau R+1	E4	31,40 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,6 ml avec serrure à clé (1u)
Médiathèque BCD	Niveau R+1	B21	62,00 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en plaques de plâtre + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 3,85 ml avec serrure à clé (1u)
Direction élémentaires	Niveau R+1	E2	19,90 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard toute hauteur 3,5 ml avec serrure à clé (1u)
Chambre forte	Niveau R+1	-	3,70 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	Etagère toute hauteur
Cage d'escalier C	Niveau R+1	-	cis RDC	3,20 m	3,20 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance

Niveau R+2

Cage d'escalier A	Niveau R+2	-	30,00 m²	3,20 m	3,20 m	Revêtement de sol linoléum en lès - Option Habillage bois des marches et contremarches	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Circulation	Niveau R+2	-	56,00 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	1 x 31 patères
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-4	57,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier adulte
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-3	63,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,15 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier adulte
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-2	58,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier adulte
Sanitaire confinement	Niveau R+2	-	1,60 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u)

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Atelier	Niveau R+2	D13-1	29,90 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-1	60,30 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,5 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Classe d'adaptation (fractionnable) - Confinement	Niveau R+2	D14	64,50 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,0 ml avec serrure à clé (1u) Placard 2,10m ht 0,5 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-6	53,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,0 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Atelier	Niveau R+2	D13-2	30,40 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Atelier	Niveau R+2	D13-3	29,50 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+2	D11-5	56,50 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,3 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Circulation	Niveau R+2	-	90,00 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	Meuble vestiaires (1u) 6 x Patères (31 u)
Local Ménage	Niveau R+2	G4-3	4,50 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Étagères toute hauteur
Sanitaires adultes	Niveau R+2	E7-4	4,30 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir
Sanitaires enfants	Niveau R+2	D16-3	4,40 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir
Cage d'escalier B	Niveau R+2	-	30,00 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance

Niveau R+3

Sas accès logement de fonction	Niveau R+3	H	5,50 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Placard
Entrée - Logement de fonction	Niveau R+3	H1	6,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Salle de bain - Logement de fonction	Niveau R+3	H4	5,20 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 27 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses hydrofuges + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Tablier et paillasse de baignoire Miroir
Sanitaire - Logement de fonction	Niveau R+3	H5	2,00 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 27 dB	Pose collée	-	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Séjour / Cuisine - Logement de fonction	Niveau R+3	H2	30,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Meuble kitchenette Frigo - plaque de cuisson - four
Sas accès ascenseur - Logement de fonction	Niveau R+3	H0	3,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	-
Chambre 2 - Logement de fonction	Niveau R+3	H1-2	9,40 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Placard
Chambre 1 - Logement de fonction	Niveau R+3	H1-1	12,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton + Système d'isolation acoustique sous chape - 27 dB	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Chape : 27 dB Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Placard
Cage d'escalier A	Niveau R+3	-	30,50 m²	3,20 m	3,20 m	Revêtement de sol linoléum en lès - Option Habillage bois des marches et contremarches	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Circulation	Niveau R+3	-	54,00 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	-
Local onduleur	Niveau R+3	G25	4,00 m²	3,20 m	3,20 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Faux-plafond en plaques de plâtre lisses + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	A2-s1,d0	-	-
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+3	D11-9	57,90 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,8 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31) - Confinement	Niveau R+3	D11-8	56,40 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,3 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Sanitaire confinement	Niveau R+3	-	1,90 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u)

Nom du local	Niveau	Référence local	Surface approx. (m²)	Hauteur sous dalle	Hauteur libre	Revêtements de sol	Support	Etanchéité	Résistance chimique	Propriété anti-dérapante	Classement UPEC du matériau	Réaction au feu du matériau	Bruits impact delta w	Mode de pose	Plinthe	Revêtements des murs / poteaux / poutres	Plafond ou Faux-plafond	Degré de réaction au feu	Alpha sabine (w)	Equipements spécifiques ou programmatique
Atelier	Niveau R+3	D13-4	29,50 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+3	D11-7	58,20 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,4 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+3	D11-12	53,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,0 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+3	D11-11	56,80 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,3 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Atelier	Niveau R+3	D13-5	30,80 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Atelier	Niveau R+3	D13-6	29,90 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Salle de classe (effectif 31)	Niveau R+3	D11-10	57,70 m²	3,20 m	2,70 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond acoustique en dalle de plâtre perforées prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1, d0	0,70	Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure à clé (1u) 1 meuble évier
Circulation	Niveau R+3	-	90,00 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol linoléum en lès	Dalle béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Faux-plafond démontable en bandes de plâtre perforé prépeintes	A2-s1, d0	0,65 LM	Meuble vestiaires (1 u) 7 x Patères (31 u)
Local Ménage	Niveau R+3	G4-4	4,60 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 20 x 20 cm	Dalle béton + Système d'étanchéité liquide sous chape - 15 dB	Oui	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A1	Chape : 15 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 20 x 20 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Siphon de sol PVC Etagères toute hauteur
Sanitaires adultes	Niveau R+3	E7-5	4,30 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir
Sanitaires enfants	Niveau R+3	D16-4	4,40 m²	3,20 m	2,50 m	Revêtement de sol en grès cérame U3P3 - 5 x 5 cm	Dalle béton + Sous couche acoustique mince sous chape - 19 dB	-	C2	R10 B	U3 P3 E3 C2	A	Chape : 19 dB	Pose collée	-	Revêtement mural en grès cérame - 5 x 5 cm toute hauteur	Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des locaux humides	A1	≥ 0,80	Patère (1 u) Miroir
Cage d'escalier (accès toiture)	Niveau R+3	-	21,00 m²	3,20 m	3,20 m	Peinture de sol époxy bi-composant	Escalier béton	-	Oui	Oui	-	-	-	Application au rouleau en 2 couches	Remontée en plinthe sur 10 cm	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition C	-	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance
Cage d'escalier B	Niveau R+3	-	21,00 m²	3,20 m	3,20 m	Revêtement de sol linoléum en lès des escaliers	Escalier béton	-	C2	R9	U4 P3 E2 C2	Cfl – s1	Lino : 18 dB	Pose collée et soudure des joints à chaud	Plinthes bois de 10 cm à peindre	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	Peinture copolymères acrylique en phase aqueuse - finition A	A2-s1,d0	-	Nez de marche antidérapants Bande d'éveil à la vigilance