



**FICHE D'INFORMATION AUX CANDIDATS**  
AVIS N° 2021\_50001\_0043

---

**A Marseille, le 16 Juillet 2021 :**

Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Équipements

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

**Travaux de construction du Groupe Scolaire Marceau**  
**Rue Massena 13003 Marseille**  
**14 lots**

**RÉPONSE SUITE A DES DEMANDES D'INFORMATION**

**Question 1, posée le 15 juillet 2021 :**

L'article 3.1. du CCTP prévoit que les ascenseurs doivent être équipés des équipements parasismiques EN 81-77 : pouvez-vous SVP communiquer la valeur d'accélération de calcul ad (m/s<sup>2</sup>) applicable à chacun des 2 futures ascenseurs concernés ?

**Réponse 1, transmise le 16 Juillet 2021 :**

La valeur calculée de l'accélération ad des ascenseurs est de 1,05m/s<sup>2</sup>.

Selon la norme NF EN81-77 Annexe A, la catégorie d'ascenseur sismique 1 est à prendre en compte.