



AVIS D'INFORMATION

Marseille le 25 mai 2022

Consultation 2022_50001_0067 : Travaux de réparation, d'entretien et de rénovation dans le domaine de l'électricité courants forts et courants faibles – 9 lots

Question 1 posée le 24/05/2022 : bonjour le timbre T34 02 140 06 est en doublon avec le timbre T34 02 140 07 dans le DQE et BPU Les BPU et DQE ne pouvant être modifiés, pourriez vous nous les renvoyer Cordialement

Réponse à la question 1 : Ce n'est pas un doublon.

En effet, le timbre T 34 02 140 06 est un cylindre simple entrée, contrôle électronique extérieur, bouton moleté intérieur.

Le timbre T 34 02 140 07 est le même cylindre avec en plus la fonction débrayable et la fonction anti-blocage. Cette précision est sur une ligne en dessous du timbre T 34 02 140 07.