



FICHE D'INFORMATION AUX CANDIDATS
AVIS N° 2022_10624_0095

A Marseille, le 09/08/2022

DGA Ville du temps libre/ Direction des grands équipements/ Palais des sports

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Objet : ACHAT D'ECRANS LEDS POLYVALENTS POUR LE PALAIS DES SPORTS

RÉPONSE SUITE A DES DEMANDES D'INFORMATION

Question n°3 posée le 08/08/2022

Les dimensions maximum des panneaux led des vomitoires (article 2.2.1 du CCTP) demandées sont de 960mm de haut et de 3400mm de large. Ces dimensions ne sont malheureusement pas adaptées pour avoir un nombre de module fixe. Est-il possible de proposer des panneaux led de 1 mètre de haut ?

En cas de réponse négative, préférez-vous une longueur des panneaux led de 2880mm ou de 3840mm ?

Réponse n° 3 apportée le 09/08/2022

La plupart des constructeurs propose des cabinets de dimension 0.480m x 0.480m, ce qui donne une hauteur de 0,96mx3,36m avec 2 cabinets en hauteur et 7 en largeur.

Avec des cabinets de dimension 0.5m x 0.5m, cela donne une hauteur de 1mx3,5m avec 2 cabinets en hauteur et 7 en largeur. Cette largeur est acceptable.

La date limite de remise des offres initialement prévue le 30/08/2022 à 16H00 est maintenue
