

LEGENDE ECLAIRAGE SCENOGRAPHIE				
Repère	symbole	Type	Puissance	Source
Culbuto		lamadaire	75	Idoures Métalliques
type A		projecteur	16	LED
type A-2		projecteur	16	LED
type A-3		projecteur	12	LED
type A-4		projecteur	50	HAL TBT 12V
type A-5		projecteur led	15	LED
type E		projecteur asymétrique	35	Idoures Métalliques
type F-2		projecteur à poser	0	à préciser
type I		rail	0	
type L		projecteur asymétrique	54	FLUO TS
type L-2		Mini Proj Fluo	48	FLUO Comp.
type M		réglette LED	24	LED
type M-1		mini réglette LED	7	LED
type N		down light encastré	100	HAL TBT 12V
type N-2		down light encastré	50	HAL TBT 12V
type N-led		encastré led orientable	21	led
type U		Réglette nue DALI	49	FLUO TS
type U-2		Réglette nue DALI	49	FLUO TS

# Musée Borely

Aménagement et installation du Musée des Arts Décoratifs et de la mode au Château Borely

maîtrise d'ouvrage

Commune de Marseille - Direction de la Régie et de l'entretien Service études, expert et conduite d'opérations  
1 boulevard de Louvain 13008 Marseille  
tél. 04.91.55.18.30 / fax. 04.91.55.20.42

maîtrise d'oeuvre

**Architecte mandataire:** MOATTI & RIVIERE  
11, cité d'ameublement 75 011 Paris  
tél. 01.45.65.44.04 / fax. 01.45.65.10.01

**Architecte associé:** Atelier DONJERKOVIC  
83 rue Bernardy 13001 Marseille  
tél. 04.91.62.73.51 / fax. 04.91.62.59.33

**Bureau d'étude:** ARCOBA  
152 avenue du Prado 13008 Marseille  
tél. 04.91.92.76.01 / fax. 04.91.91.48.14.39

**Acousticien:** A2MS  
1 rue du Grand Cavallion 13420 Gemenos  
tél./fax. 04.42.32.29.72.73

**Economiste:** C.E.C  
Bureaupole Bat.A, 2 av. Elsa Triolet 13008 Marseille  
tél. 04.91.53.20.69 / fax. 04.91.37.50.12

**Eclairagiste:** Terre d'ombre  
42, rue du Coq 13001 Marseille  
tél. 04.91.50.93.36

**Multimédia:** Carré Multimédia  
154 rue Oberkampf 75011 Paris  
tél. 01.55.28.33.12 / fax. 01.55.28.30.67

phase

D.C.E. Muséographie

description

CHATEAU BORELY  
Implantation Eclairage Muséographique

DATE

20/09/2011

REVISION

indice B

ECHELLE

1/100

FORMAT

A2

N° DESEN

EM\_102

Plan R+1



Bâtiment intérieur :  
attente sous estrade  
220V vers TD Muséo

**Scénographie :**  
- spot d'accentuation  
15W led aim+grada  
intégrés  
(voir FT type A-2)

Bâtiment intérieur :  
attente plafond  
220V vers TD Muséo  
Dali vers Régie Muséo type  
Aelsys ou équivalent

**Scénographie :**  
- Rail trois allumages  
dernière plafond déco  
projecteur sur rail fluo T5  
45W 50000h gradable  
(voir FT type U)  
commande DALI

- spot d'accentuation LED  
15W led aim+grada intégrés  
(voir FT type A)

Bâtiment intérieur :  
220V DALI vers TD Muséo  
commande Régie muséo  
Réglette encastrée 35W  
(FT type U-3)

Bâtiment intérieur :  
220V vers TD Muséo  
DALI vers Régie muséo  
Applicque source fluo T5  
80W (FT type G2)

Scénographie : encastrés  
projecteur orientables type N-2

Bâtiment intérieur :  
attente plafond  
220V vers TD Muséo  
DMX vers Régie Muséo  
type Aelsys ou équivalent

**Scénographie :**  
réglette LED (FT type M)  
projecteur Led type A-2

Bâtiment extérieur : attente  
illum. façade  
220V vers TD Eclairage Bâtiment

Bâtiment intérieur attente plinthe  
Source 150W  
attente 220V vers TD Muséo

Bâtiment intérieur : Attente faux plafond  
220V vers TD Muséo  
Dali vers Régie Muséo

**Scénographie :**  
Rail trois allumages dernière plafond déco  
source fluo T5 16x54W+4x2x26W  
commande DALI

Bâtiment intérieur : Attente faux plafond  
220V vers TD Muséo  
Dali vers Régie Muséo - détection de présence

**Scénographie :**  
projecteur orientable type N-Led  
commande Dali  
adressage individuel

**Scénographie :**  
sources LED encastrées dans table de  
présentation  
1,5W appareillages séparés intégrés dans la  
table. Eclairage statique. - hors lot

Bâtiment intérieur : Attente plinthe  
220V vers TD Muséo

**Scénographie :**  
Projecteurs à poser  
Source 50W  
220V vers TD Muséo

Bâtiment intérieur : Attente rosace plafond  
220V vers TD Muséo

**Scénographie :**  
Lustre sous rosace  
source à définir - hors lot  
220V vers TD Muséo  
Commande Régie muséo

Bâtiment intérieur : Attente sur corniche  
24V vers pièce 119  
220V vers TD Muséo

**Scénographie :**  
aim et potentiomètre dans salle 119  
- réglette led (FT type M-1)  
- spois LED (FT type A-3)



Bâtiment intérieur :  
fourniture pose et  
raccordement  
plafonnier (FT type  
C-2) sur interrupteur

Bâtiment intérieur :  
fourniture pose et  
raccordement plafonnier  
(FT type V-3) sur  
détecteur de présence

**Scénographie :** encastrés  
projecteur orientables  
type N- sur Horloge &  
détection de présence

**Scénographie :** encastrés  
projecteur orientables  
type N-2 - sur Horloge &  
détection de présence

Bâtiment intérieur :  
encastrés  
orientables  
220V vers TD muséo  
Dali vers régie  
muséo (FT N & N-2)  
RAL au choix de  
l'architecte

Figurent en rouge et en italique les instruments de la phase Muséographie

Figurent en gris les attentes et instruments d'éclairage prévus pour la phase de travaux Bâtiment - hors lot