



C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
C O N S T R U C T I O N

RAPPORT D'EXAMEN

PLAINE DES SPORTS ET DES LOISIRS -
QUARTIER DE LA BUSSERINE

13 MARSEILLE CEDEX 14

N° DE CONVENTION : 8H80181879

CHRONO : 2

Chargé d'opération :
Clément SADAILLAN

DATE : 17/02/2021

Tél. - Fax.



VILLE DE MARSEILLE NORD LITTORAL
31 BLD CHARLES MORETTI
IMMEUBLE CARRE GABRIEL 2EME ET
13014 MARSEILLE FRANCE

À l'attention de Florent Dian

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :
NAOM		@
Mme Laure BARRIERE-VARJU		

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
CCTP lot 05 du 15/07/2020	F n°10	Mission L DONNEES DE BASE ETUDE GEOTECHNIQUE Il est prévu la réalisation d'une étude géotechnique au CCTP. Cette dernière devra nous être transmise (mode de fondations, murs de soutènement).
CCTP lot 05 §1.9.4 du 15/07/2020	F n°15	FONDATIONS SUPERFICIELLES (ou SEMI-PROFONDES) HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT Classe du béton Il est prévu du béton XS 3 - C35/40 pour les fondations.
	F n°16	OSSATURE EN CHARPENTE METALLIQUE CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES Transmettre le dossier d'exécution de l'ombrière en phase exécution.
Carnet de détail phase PRO du 15/07/2020	F n°19	EQUIPEMENTS INDISSOCIABLEMENT LIES GARDE-CORPS (Y COMPRIS GARDE-CORPS INDUSTRIELS OU INTERIEURS) Plans et dimensions des garde-corps Les gardes-corps type 1 et 2 respectent la norme NF P 01-012 (hauteur de plus d'1 mètre, espacement entre lisses verticales ≤ 11 cm).
		Mission S ETABLISSEMENTS DE PLEIN AIR (TYPE PA) ELECTRICITE

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



Apave Sudeurope SAS - 8 rue Jean Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 23 96

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
	S n°17	Installations électriques Transmettre le dossier d'exécution des installations électriques en phase d'exécution.
		Mission Hand ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NEUFS CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Notice PMR du 09/12/2019	F	Largeur $\geq 1,40\text{m}$
Notice PMR du 09/12/2019	F	Dévers $\leq 2\%$
Notice PMR du 09/12/2019	F	Pentes
Notice PMR du 09/12/2019	F	Caractéristiques des paliers de repos
Notice PMR du 09/12/2019	F	Repérage des éléments structurants du cheminement pour les malvoyants
Notice PMR du 09/12/2019	F	Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 en chaque point ou un choix d'itinéraire est donné
Notice PMR du 09/12/2019	F	Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Notice PMR du 09/12/2019	F	Protection si rupture de niveau si 0,25m à moins de 0,90m du cheminement
	S n°23	Volée d'escalier de 3 marches ou plus Les escaliers devront être équipés d'une main courant de chaque côté se prolongeant horizontalement de la longueur d'un giron en haut et en bas de chaque volée.
Notice PMR du 09/12/2019	F	PLACES DE STATIONNEMENT 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places
	S n°24	DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE Passage des chicanes par un fauteuil roulant Préciser les dispositifs mis en place pour assurer l'accès des personnes en fauteuil roulant au site.
	F n°25	INFORMATION ET SIGNALISATION La signalétique et les système d'information devront respecter les prescriptions de l'annexe 3 de l'arrêté du 20 avril 2017.

ORIGINAL SIGNE

Pour le Chargé d'Affaire ce rapport a été validé par : Clément SADAILLAN

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet

Apave Sudeurope SAS - 8 rue Jean Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 23 96